



INFORME DE RESULTATS

Entitat : Puig-reig. Aj	Núm. butlletí : 33743
Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg. de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona	Ref. mostra : 2500366
Adreça : Pau Casals 1, 2n	Rebuda : 25/02/2025
Població : 08692 Puig-reig	Inici Anàlisi : 28/02/2025
Comarca: Berguedà	Finalització Anàlisi : 18/03/2025
Dades de la mostra aportades pel client:	
* Tipus anàlisi : Radioactivitat	
* Mostra de : Aigua de consum: captació subterrània	
* Punt mostreig : 175-14016 - Dipòsit Piscina	
Exp. SAP : 2024/37038	
* Presa mostres : Luis Guardia (Personal extern al Laboratori)	

Desc. Mostra : Líquid transparent
Les determinacions realitzades en Laboratori extern disposen dels seus assajos coberts per l'acreditació CAI nº 325/2023/LE1163.

Ac	Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
	Determinació parcial radioactivitat 0,5L					
	Activitat alfa total	<0.04 Bq/L		-- 0.10	Laboratori extern	
	Activitat beta resto	<0.10 Bq/L		-- 1.00	Laboratori extern	
*	Dosi indicativa estimada	<0.10 mSv/any		-- 0.10	Laboratori extern	

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona. En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

La incertesa de les mesures d'assaig estan a disposició del client. La incertesa que s'indica a la columna "Incert." no és l'estimada sinó que expressa el % a aplicar, a excepció del pH, que s'expressa en upH. S'indica quan el resultat es troba dins el rang de treball acreditat.

BARCELONA 18 de març de 2025

Validat i emès per

Signature Not Verified



Digitally signed by Rosa Maria Martínez Jarod - DN: cn=38071105X (TCAT)

Date: 2025.03.18 13:42:49 CET

ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)



No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).